



Enligt sändlista

## Tillsynsanteckningar från besök hos entreprenör för rengöring och brandskyddskontroll i Flen, Strängnäs och Katrineholms kommuner

*Deltagare:*

<i>Bengt Svärd</i>	<i>Näckrossotarn AB</i>
<i>Carl Svärd</i>	<i>"-</i>
<i>Thomas Wieslander</i>	<i>Länsstyrelsen</i>
<i>Jonas Lundborg</i>	<i>"-</i>

Länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunernas efterlevnad av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (5 kap. 1 §), nedan kallad LSO.

Länsstyrelsen har valt att fokusera sin tillsyn 2008 på kommunernas ansvar enligt 3 kap 4-6 § §, som avser rengöring och brandskyddskontroll.

Tillsynsbesöket delades upp i en mer praktisk del med besök under arbete med brandskyddskontroller i Katrineholm, samt ett besök på kontoret för Näckrossotarn AB i Strängnäs.

Under besöket berördes såväl organisations- och planeringsfrågor som själva arbetets innehåll i momenten rengöring och brandskyddskontroll.

Det praktiska genomförandet av brandskyddskontrollerna i Katrineholm visade på ett bra och tydligt sätt de orsaker som kan föranleda eldstadsrelaterade bränder. Det framgick också vilka anledningar som kan resultera i anmärkningar i det brandskyddsprotokoll som upprättas under besöket och lämnas till den enskilde fastighetsägaren.

Den enskilde har i samband med besöket en bra möjlighet att få en kunna ställa frågor och få den information som är nödvändig att ha som fastighetsägare. Dessutom överlämnas en särskilt riktad information om rengöring och brandskyddskontroll under besöket.

Under besöket på kontoret förtydligades de rutiner som gäller med de brandskyddsprotokoll som upprättas under kontrollerna. De anmärkningar som den enskilde får i form av s.k. ettor i protokollet, som vid ett senare besök kan bli tvåor om de inte är åtgärdade.

I frågor om organisation och planering för verksamheten kunde konstateras att man i sin årsredovisning nästan ligger i fas med att klara antalet brandskyddskontroller i de olika frister som gäller.

Datum

Dnr

2008-06-26

456-9346-2008

Det har också redovisats att det finns en brist i antalet utbildade brandskyddskontrollanter. För närvarande uppskattas den bristen till 3 st kontrollanter totalt. I planeringen för personalens kompetenshöjning ingår att lösa den bristen inom en snar framtid.

Länsstyrelsen har funnit att det brandförebyggande arbetet med rengöring och brandskyddskontroll håller en god nivå i de berörda kommunerna.

Nedan finns några kommentarer, som länsstyrelsen anser vara värda att utveckla inom denna delen av kommunernas förebyggande verksamhet enligt LSO i framtiden.

- Kommunerna bör utveckla sin egenkontroll inom rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenören kan ges ett mer systematiskt sätt att redogöra för sitt uppdrag under avtalsperioden.
- En bra planering förutsätter att det finns ett aktuellt register över den rengöring och brandskyddskontroll som sker inom kommunen, och att det stämmer överens med verkligheten. Det är kommunen som ska äga detta register, och som måste se till att det revideras. Det bör fastläggas redan i upphandlingen av entreprenören.
- Rengöring och brandskyddskontroll är en viktig förebyggande åtgärd mot eldstadsrelaterad brand i varje kommun. Det är med tanke på det antal bränder, och de stora kostnader som bränderna medför, ett bra område att utforma lokala mål i kommunernas förebyggande handlingsprogram enligt LSO.
- Kommunerna bör se över de rutiner som gäller för ändringar av eldstäder som kan påverka brandskyddet. Ändringar av eldstäder kan öka risken för brand, om inte register och entreprenörens uppgifter är samkörda.

- 

Thomas Persson

Jonas Lundborg